



# ETUDE DECI PLU CLAIRFAYTS

**SPINORD**  
 1:5 500  
 0 100 200 Mètres  
 N  
 S  
 E  
 O

SDIS du Nord - 2 Octobre 2014

**Etares**

- Secteur primaire: Industries, Stockage, Services, Activités mélangées, Habitations
- Edifices bâtis: Habitations
- Hors: Habitations
- Points d'eau: Puits, Puits artésiens, Puits de surface
- Bouches: Poteaux de 100, Poteaux de 150

DECI : débits sous 1 bar

- 00 : Débit de 0 à 29 m<sup>3</sup> par heure
- 10 : Débit de 30 à 59 m<sup>3</sup> par heure
- 20 : Débit de 60 à 119 m<sup>3</sup> par heure
- 30 : Débit de 120 et 179 m<sup>3</sup> par heure
- 40 : Débit supérieur ou égal à 180 m<sup>3</sup> par heure
- 50 : Débit inconnu

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

- Reservoirs, citernes, points, zones, puits, puits d'aspiration

Défense incendie insuffisante  
 Défense incendie inexistante