



**ETUDE PLU
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS**

SPISINORD
Société d'Ingénierie et de Services
19 Mars 2015

1:5 000

0 100 200 Mètres

États

Secteur primaire	Industries	Stockage	Stockage extérieur	Services	Activités mélangées	Habitations
------------------	------------	----------	--------------------	----------	---------------------	-------------

Edifices bâtis

Hors Habitations

Habitations

Points d'eau

Bouches

Prises accessoires

Poteaux de 100

Poteaux de 150

DECI : débits sous 1 bar

0	Débit de 0 à 29 m ³ par heure	DECI insuffisante
10	Débit de 30 à 59 m ³ par heure	DECI inexistante
20	Débit de 60 à 119 m ³ par heure	
30	Débit de 120 et 179 m ³ par heure	
40	Débit supérieur ou égal à 180 m ³ par heure	
50	Débit inconnu	

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Reserves, citernes, points, zones, puits, puisards d'aspiration