



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	148	0	148
PEI Privé	32	3	35
Nombre total de PEI			183
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		146
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		2
	débit inférieur à 30 m³/heure		0
	débit inconnu		0

COMMUNE : ARMENTIERES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Rue	Henri Chas	x			
Rue	Racine	x			
Avenue	Léon Blum	x			
Rue	Blaise Pascal	x			
Chemin du	Pont Bayard	x			
Rue	Jean Mermoz	x			
Rue	Nungesser	x			
Rue	Colbert	x			
Rue	Nicolas Leblanc	x			
Rue du	Bas Chemin	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	55	0	55	COMMUNE : BAISIEUX
PEI Privé	12	1	13	
Nombre total de PEI			68	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		50	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		4	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1	

* PEI = Point d'Eau Incendie

55

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
RUE	DE BREUZE	X		X	
RUE	DES PLATS FOSSES	X			
RUE	DE TEMPLEUVE	X			
RUE	DES CHARTREUX	X			
RUE	D'ESCAMIN				X
PETIT CHEMIN	DE BREUZE	X			
RUE	DES CERISIERS	X			
IMPASSE	DES CERISIERS	X			
RUE	DE LA MAIRIE	X			
CHEMIN	DU MARAIS	X			
RUE	VICTOR HUGO	X			
RUE	DU MARAIS	X			
ALLEE	JULES VERNE	X			
RUE	DE LA MALTERIE	X			
RUE	SAINT OUEN				X
RUE	DE L'EGLISE				X
ALLEE	MAURICE RAVEL	X			
RUE	DE CYSOING	X			
PETIT CHEMIN	DE SIN A CAMPHIN	X			

ALLEE	DES CALECHES				X
RUE	DE CAMPHIN				X
RUE	DE LA PLAINE				X
RUE	DU MOULIN	X			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	170	0	170
PEI Privé	16	0	16
Nombre total de PEI			186
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		124
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		35
	débit inférieur à 30 m³/heure		11
	débit inconnu		0

COMMUNE : BONDUES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Pavé des	Bois Blancs	x			X
Chemin	Léonard		X		
Chemin du	Pot de Fer				X
Pavé du	Bas Chemin				X
Allée des	Furets	x			
Voie	212 (Rés, Bois d'Achelles)			x	x
Voie	213 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	21 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	211 (Rés. Bois d'Achelles)			x	
Voie	412 (Rés. Bois d'Achelles)			x	
Voie	404 (Rés. Bois d'Achelles)				x

Voie	402 (Rés. Bois d'Achelles)	x			
Rue	Jean Macé				X
Voie	201 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	202 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	301 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	302 (Rés. Bois d'Achelles)	x			x
Rue de l'	Abbé Six				x
Rue du	Nicolas Leblanc				X
Allée	Maxence Van Der Meersch				X
Cité de la	Croix Blanche				X
Avenue du	Général de Gaulle				X
Rue	Jean-Baptiste Lebas			X	
Allée du	Chapitre Saint-Pierre				X
Avenue de	Wazières				X
Allée du	Prieuré				X
Clos de la	Chenaie			x	
Voie	331 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	322 (Rés. Bois d'Achelles)	x			
Voie	324 (Rés. Bois d'Achelles)	x			
Voie	323 (Rés. Bois d'Achelles)	x			
Voie	42 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	421 (Rés. Bois d'Achelles)				x
Voie	422 (Rés. Bois d'Achelles)	x			x
Voie	424 (Rés. Bois d'Achelles)		x		
Voie	423 (Rés. Bois d'Achelles)		x		
Allée de la	Houlette			X	
Chemin du	Beau Séjour			X	

Avenue	Jean Perrin				x
Allée	Léon Desbonnets				X
Allée du	Mont de Bondues	x			
Carrière d'	Helfaut		x		
Avenue	Anne et Albert Preuvost			X	X
Chemin des	Septentrion				X
Avenue	Henri Poincaré				X
Chemin de la	Ferme				X
Avenue des	Eglantiers				X
Avenue des	Saules				X
Allée des	Tilleuls				X
Voie	2 (Domaine de la Vigne)	x			
Voie	252 (Domaine de la Vigne)			x	x
Voie	253 (Domaine de la Vigne)				x
Voie	25 (Domaine de la Vigne)				x
Voie	254 (Domaine de la Vigne)				x
Voie	255 'Domaine de la Vigne)				x
Avenue du	Coquinage				X
Voie	44 (Domaine de la Vigne)	x			
Voie	412 (Domaine de la Vigne)			x	
Voie	41 (Domaine de la Vigne)			x	
Avenue des	Roses				X
Avenue du	Blanc Village				X
Allée du	Carroussel				X
Rue de la	Poste				X
Allée du	Daguet	x			
Rue	Fouquet Lelong				x

Chemin de la	Tranquilité				x
Rue	César Loridan				X
Rue du	Docteur Fleming				X
Rue	Louis Pasteur				X
Rue	Robert Schuman				X
Avenue des	Archers				X
Rue	Norbert Segard				X
Chemindes	Maraîchers				X
Rue du	Docteur Schweitzer				X
Allée	Jean Monnet				X
Rue	Gabriel Péri				X
Chemin du	Molinel				X
Allée du	Bel Arbre				X
Avenue	Annette				X
Avenue du	Béguinage				X
Allée	Hames				X
Allée de	Bournonville				X
Allée du	Cloître				X
Allée des	Oies				X
Avenue	Albert Lecointre				X
Allée	Camélias				X
Le	Clair Village			x	X
Rue	Henri Dunant				X
Chemin du	Hameau de la Chanterelle	x			X
Chemin des	Grands Obeaux				X



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	57	0	57
PEI Privé	44	3	47
Nombre total de PEI			104
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		44
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		11
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		0

COMMUNE : BOUSBECQUE

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Avenue de l'	Hôtel de Ville	x			
Chemin du	Couvreur	x			
Chemin du	Bonnier au Seigle			x	
Rue	Saint-Joseph	x		x	x
Chemin de la	Basse Ville	x		x	x
Rue du	Maréchal Leclerc				x
Allée des	Batteliers	x			
Rue de	Linselles	x			
Rue des	Archers	x			
Chemin du	Calvaire	x			

Chemin de la	Basse Ville	x			x
Sentier de la	Basse Ville au Belcan	x			x
Chemin de la	Blanderisse		x		x
Chemin des	Allards		x		
Chemin de l'	Abiette		x		
Chemin dit du	Bas Chemin	x			
Sentier de	Linselles	x			x
Chemin du	Crumesse	x			x
Rue de	Linselles	x			x
Sentier de	Linselles	x			x
Hameau des	Bois	x			x
Sentier du	Colbras				x
Chemin de	Tourcoing dit à l'Eau	x			x
Voie Les	Chardonnerets				x
Rue	Auger				x
Sentier	Dupire				x
Chemin de la	Ferme Delbecque	x			
Sentier de la x	Drève des Bois	x			
Sentier de la	Drève des Bois au Pigeon d'Or				x
Sentier du	Colbras	x			x
Hameau des	Bois	x			x
Sentier du	Petit Paris	x			x
Chemin des	Oblards	x			
Sentier	Delannoy	x			
Chemin du	Malvaux	x			
Chemin du	Blaton	x			
Chemin	Départemental (D149)				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	18	1	19	COMMUNE :
PEI Privé	0	0	0	BEAUCAMPS LIGNY
Nombre total de PEI			19	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		11	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		5	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2	

18

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
Chemin	des Faux		X		
Rue	de Radinghem		X		X
Drève	Château des Flandres		X		
Rue	du Brulle			X	
Chemin	Boidin			X	
Ruelle	du Cristal		X		X
Chemin	des Alliés				X
Rue	Marie Carolline de Beaufort				X
Ruelle	du Plouy		X		X
Rue	des Sirènes				X
Rue	de Fourmes		X		X
Chemin	de Fresnoy	X			
Chemin	Harangris		X		

Rue	Marcelin Champagnat				X
Rue	de Ligny (D62)		X	X	X
Chemin	du Buffe	X			

SDIS59 2015



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	21	0	21
PEI Privé	5	0	5
Nombre total de PEI			26
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		15
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		5
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

COMMUNE : CAPINGHEM

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue	Poincaré	x			
Rue de la	Hollande	x			
Rue de	Capinghem		x		
Rue des	Lilas				x
Rue des	Bouleaux				x
Avenue	Auguste Tirant				x
La	Closerie			x	
Rue de	Sequedin				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	33	0	33	COMMUNE :
PEI Privé	0	0	0	CHERENG
Nombre total de PEI			33	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		31	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		1	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

32

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
RUE	DE WILLEMS		X		
Rue	de Tressin		X		
rue	jean moulin				x
rue	louis Perrin				x
rue	du Marequaix		X		
rue	du château de Montreuil		X		
rue	du château		X		
rue	de la Ferme Cauet	X			
RUE	Athur Béarez N° 49		X		
ROUTE	NATIONAL		X		
RUE	DE LA BASSE COUTURE		X		
CHEM	DU MOULIN DE MARCY		X		

CHEM	DE BOURGHELLES		X		

SDIS59 2015



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	139	2	141
PEI Privé	22	10	32
Nombre total de PEI			173
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		126
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		10
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		3
	débit inconnu		0

COMMUNE : COMINES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue des	Processions	x			
Chemin de la	Blanche Bannière	x			
Chemin du	Rossignol	x			
Rue	Marie et Gaston Rondelet	x			
Rue d'	Armentières			x	x
Rue du	Frioul	x			x
Impasse	Frioul	x			x
Chemin de	Warneton Bas				x
Chemin de la	Briqueterie				x
Rue de	Flandre	x			
Allée de la	Centaurée	x			

Rue de	Florence				x
Allée de la	Chapelle	x			
Rue	Jean Jaurès				x
Chemin du	Noir Fouant		x		
Impasse des	Campanules	x			
Impasse des	Eglantines	x			
Rue de	Linselles	x			
Chemin du	Rossignol de la Blanche Bannière	x			
Chemin du	Halot		x		
Chemin de	Warneton				x
Chemin du	Hel				x
Chemin de la	Chapelle Goeman	x			
Chemin de	Sainte Marguerite	x			
Boulevard de	Lille	x			
Chemin de	Timborne		x		
Chemin de la	Ferme Leclercq		x		
Chemin de la	Justice	x			
Chemin de	Warneton		x		
Chemin	Moulin Wynhem à la Ferme Hel				x
Chemin de la	Rouge Porte	x			
Rue des	Frères Bulkaen	x			
Chemin de	Wynhem	x			
Chemin de l'	Apothicaire	x			
Chemin du	Long Champ	x			
Chemin du	Grand Perne à Wervicq	x		x	
Chemin du	Long Champ au Gavre			x	
Chemin du	Gavre de Cromembourg		x		

Chemin du	Moulin de Wynhem	x			
Chemin de	Deûlémont		x		
Chemin du	Vieux Soldat				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	196	0	196
PEI Privé	20	1	21
Nombre total de PEI			217
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		189
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		5
	débit inférieur à 30 m³/heure		1
	débit inconnu		1

COMMUNE : CROIX

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Rue	Raspail	x			
Rue du	Boulevard				x
Allée des	Tilleuls	x			
Allée	Henri Léon Lizot	x			
Place	Charcot	x			
Avenue du	Général Leclerc	x			
Avenue de l'	Europe				x
Chemin du	Vert Coteau	x			
Chemin de la	Vacquerie	x			
Avenue	Winston Churchill Prolongée				x
Avenue	François Rousset	x			



COMMUNE : DEULEMONT

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	30	5	35
PEI Privé	0	3	3
Nombre total de PEI			38
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		18
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		12
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Route de la	Mine d'Or		x		
Rue de l'	Hospice	x			
Allée des	Crocus	x			
Allée des	Glycines	x			
Impasse de la	Tuilerie	x			
Domaine de la	Bellevue	x			x
Rue de	Verdun	x			
Chemin du	Rossignol	x			x
Route de	Quesnoy	x			x
Chemin des	Villetes	x			x
Chemin des	Ecolatries	x			x
Chemin du	Nouveau Cœur Joyeux	x			x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	31	0	31	COMMUNE :
PEI Privé	1	0	1	EMMERIN
Nombre total de PEI			32	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		24	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		6	
	débit inférieur à 30 m³/heure		1	

31

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Totale	Partielle		
accès par	D341 (tronçon de rue en impasse)	x			
clos	de la CENSE		x		
rue	Alexandre DESROUSSEAUX		x		
accès par	rue Gustave DELORY		x		x
rue	Gustave DELORY		x		x
rue	du docteur LESNE				x
rue	PASTEUR				x
rue	Camille GUERIN				x
rue	des CHAMPS				x
rue	des époux DELEPIERRE				x
chemin	de GHERMANEZ				x
chemin	de SANTES				x
rue	de la NEUVE VOIE				x

rue	FAIDHERBE				x
clos	FAIDHERBE		x		x
clos	des CAMPAGNETTES				x
chemin	de CHERMANEZ				x
rue	MICHELET				x
rue	LEBOUCQ		x		
rue	jules GUESDE		x		
rue	de SECLIN		x		
rue	du FORAGE		x		
rue	de la SOURCE		x		
chemi	de la NAPPE		x	x	
chemin	des MOINES			x	
chemin	du GRAND MARAIS		x	x	
rue	dela PART D'EAU	x			
chemin	d'entre eux	x			



COMMUNE : ENGLOS

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	11	0	11
PEI Privé	7	0	7
Nombre total de PEI			18
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		7
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		4
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin du	Vinage	x			x
Le Clos du	Petit Vallon				x
Impasse La	Peupleraie				x
Impasse de la	Motte				x
Rue du	Vinage				x
Chemin du	Presbytère				x
Rue de la	Chapelle	x			
Rue des	Fournes				x
Rue de la	Pommeraiie	x			
Rue d'	Hallennes	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	16	0	16
PEI Privé	7	0	7
Nombre total de PEI			23
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		14
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		2
	débit inférieur à 30 m³/heure		0
	débit inconnu		0

COMMUNE : ENNETIERES EN WEPPE

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Rue de la	Saulaie	x			
Route	Nationale	x			
Rue de l'	Hancardrie	x			
Rue de la	Gare	x			
Rue	Aubry		x		
Rue le	Vert Gazon	x			
Rue de	Prêmesques	x			
Rue de la	Hollande	x			
Rue de	Capinghem	x			x
Rue du	Quesne	x			
Impasse du	Quesne				x

Rue des	Trois Fétus	x			x
Rue de la	Vallée		x		
Rue de la	Cazerie	x			x
Chemin du	Maresquel				x
Rue du	Paradis		x		
Rue du	Pindo	x			x
Chemin de la	Carroy		x		
Rue	Saint - Martin	x			x
Cité des	Broux				x
Rue de	Jérusalem	x			x
Rue de la	Vallée	x			
Rue du	Bourg	x			x
Rue du	Blanc Coulon				x
Rue du	Vallon				x
Rue d'	Escobecques	x			
Rue de la	Fosse	x			x
Rue des	Fusillés	x			
Boulevard du	Commerce		x		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	56	1	57
PEI Privé	9	2	11
Nombre total de PEI			68
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		43
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		12
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

COMMUNE : ERQUINGHEM LYS

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue des	Frères Mahieu		x		
Chemin du	Bac Ducrocq	x			x
Rue	Pasteur				x
Chemin de	l'Anguille	x			x
Ruelle des	Rameaux	x			x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	8	0	8	COMMUNE :
PEI Privé	0	0	0	ESCOBECQUES
Nombre total de PEI			8	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		1	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		7	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	
			8	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
Chemin	de la Fortrie				X
Route	d'Ennetières		X		X
Rue	des Cats		X		X
Allée	du Beau Village				X
Rue	de l'Eglise				X
Impasse	du Bois				X
Rue	du Debouché Neuf				X
Rue	de la Cossetterie				X
Allée	des Iris				X
Allée	des Peupliers				X
Route	de Fournes (D7)				X
rue	du Haut Touquet	X			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public			0	COMMUNE : FACHES THUMESNIL
PEI Privé			0	
Nombre total de PEI			0	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure			
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure			
	débit inférieur à 30 m ³ /heure			
			0	

0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
	Nouvelle carrière Bonnier		x		
rue	de Cassel		x		
rue	de Bondue		x		
rue	de Turenne		x		x
rue	Alexandre Dumas		x		
rue	d'englos		x		
voie	parallèle à la rue de la liberté	x			
rue	de l'arbrisseau		x		x
rue	Jacques Prévert				x
rue	Jean Moulin		x		
rue	de Picardie		x		
rue	de Wattignies		x		
	Résidence du Mont du Domaine				x

rue	Carnot et Kléber				x
rue	Nelson Mandela				x
rue	des Pays Bas				x
rue	de l'Europe				x
rue	de Fournies				x
rue	de Fontainebleau				x
rue	des Aubépines				x
rue	des Capucines				x
rue	des Œillets				x
rue	des Violettes				x
rue	des Roses				x
rue	des Tulipes				x
rue	des Myosotis				x
place	Léon Blum				x
place	Jean Baptiste Lebas				x
rue	d'Haubourdin				x
rue	Roger Salengro				x
rue	de la Jappe avec ruelles 4, 5 et 6				x
Chemin	des Margueritois				x
rue	de l'hirondelle				x
Avenue	Charles Saint Venant				x
rue	du Maréchal Galliéni				x
rue	du Maréchal Lyautey				x
rue	du Maréchal Franchet d'Esperey				x
rue	du Maréchal Foch				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL		
PEI public	19	0	19	COMMUNE :	
PEI Privé	3	0	3	FOREST SUR MARQUE	
Nombre total de PEI			22	Nom vérificateur	état
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		13		
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		6		
	débit inférieur à 30 m³/heure		0		
			19		

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		totale	partielle		
rue	de la petite Marque		x		
rue	de Moscou				x
rue	de Tressin				x
rue	de l'Abbé Delbende				x
sentier	de la chapelle				x
chemin	du marais d'Ascq				x
rue	du petit marais				x
chemin	de liaison		x		x
square	orval				x
rue	de l'Eveille (hangar agricole)		x		

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	28	0	28	COMMUNE : FOURNES EN WEPES
PEI Privé	1	1	2	
Nombre total de PEI			30	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		20	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		3	
	débit inférieur à 30 m³/heure		5	
			28	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Totale	Partielle		
Départementale	D141a (route de FROMELLES)	x			
rue	de la JOIRIE		x		
chemin	de FRESNOY		x		
Hameau	des PRES		x	x	x
Boulevard	Victor HUGO		x		
chemin	du CALVAIRE			x	
chemin	de Fournes au MAISNIL		x	x	
Hameau	bas de FLANDRE	x			
chemin	du Bois LASSON (CR5)		x		
chemin	de Monsieur le MAIRE	x			
chemin	de ROSEMBOIS	x			
chemin	du petit HAUBOURDIN				x
chemin	de la CARNOY		x		x

chemin	du BUFFE	x			
chemin	des COMBLES		x		x
rue	FAIDHERBE (CD7)				x
	résidence DELENEUVILLE (accès par rue FAIDHERBE)				x
rue	CARNOT			x	
rue	Jean MONET			x	
rue	de la ligue Mathieu MICHON			x	
rue	du Quatre SEPTEMBRE		x		
Cité	GOMBERT		x		
chemin	du CHÂTEAU	x			



COMMUNE : FRELINGHIEN

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	44	0	44
PEI Privé	1	2	3
Nombre total de PEI			47
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		26
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		16
	débit inférieur à 30 m³/heure		2
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Chemin des	Willemots	x			
Rue du	Pont Rouge	x			
Rue	Robert Schuman				x
Rue de la	Chapelette				x
Chemin de la	Quennerie	x			x
Chemin d'	Armentières		x		
Chemin de la	Verte Rue				x
Résidence les	Pleins Champs				x
Rue de	Messines	x			x
Chemin de la	Vacherie	x			x
Impasse de la	Chapelette				x
La	Becque Germaine		x		
Chemin de la	Chapelette	x		x	x

Petit Chemin de	Quesnoy	x			
Route de	Quesnoy				x
Rue de	Quesnoy				x
Chemin de l'	l'Aventure			x	x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	71	0	71	COMMUNE :
PEI Privé	17	2	19	FRETIN
Nombre total de PEI			90	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		44	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		26	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1	

71

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
rue	du Mal Foch		x		
rue	du petit marais		x		
rue	léon gambetta				x
chemin	de la bas villette				x
chemin	de la tour				x
rue	du marais du leu		x		x
rue	du vieux moulin		x		x
voie	du maréchal foch		x		x
ave	du 8 mai 1945		x		
chemin	du vent de bise		x		x
rue	des anciens combattans		x	x	x

rue	des martyrs		x		x
allée	des roseaux		x		
chemin	des avetures				x
chemin	des bannis		x		x
chemin	des douves				x
chemin	des massettes				x
rue	de gamand			x	x
rue	de peronne				x
rue	de templeuve		x		x
rue	de wettringen				x
chemin	de ronde				x
chemin	d'Huvert	x			
rue	gabriel peri		x		x
rue	georges clemenceau				x
rue	jean baptiste lebas				x
rue	jules ferry				x
rue	louis chuffart				x
rue	martin havez				x
rue	max dormoy		x		x
rue	nelson mandela				x
rue	pierre francois delecluse				x
rue	pierre semart		x		x
rue	roger salengro				x
rue	sainte marie	x			
allée	fleurie				x
allée	jean lotte				x
chemin	rural n°42				x

chemin	rural n°44				x
impasse	max dormoy			x	
rue	calmette guerin				x
rue	louis chuffart				x
parking	du parc warlet				x

SDIS59 2015

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	19	0	19	COMMUNE :
PEI Privé	0	0	0	GRUSON
Nombre total de PEI			19	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		11	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		8	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

19

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Totale		
rue	Marechal Leclerc	x			x
Chemin rural	Marai (dt du)				x
rue	Buissons (des)				x
Ferme	Duquenne				x
rue	Erables (des)				x
clos	Romarin (du)				x
lotissement	Pierrois (les)	x			
chemin	Frenes (des)				x
rue	Gare (de la)				x
rue	Calmette				x
rue	Plaine(de la)				x
chemin	Briquèterie (de la)				x
résidence	Séquoia (le)	x			

rue	Château (du)	x			
chemin	Genech à Baisieux (de)	x			
clos	du Romarin				x
rue	du Romarin				x
rue	Lilas (des)	x			
allée	rapporteur (du)		x		
allée	chapelle Bouchery (de la)		x		
allée	Chèvrefeuilles (des)		x		
chemin	Arbre (de l')				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	48	0	48	COMMUNE :
PEI Privé	9	2	11	HALLENNES LES HAUBOURDIN
Nombre total de PEI			59	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		45	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		2	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
rue	Léon Podevin		X		X
rue	Waldeck Rousseau			X	
allée	des Prairies		X		
accès par rue	Pasteur (Le Tavoy)		X		
rue	de Sequedin		X		
rue	du Huit Mai 1945		X		
rue	Général de Gaulle				X
accès par	rue Rousseau et/ou Dupuis (lottissement en construction)	X			

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	187	0	187
PEI Privé	25	3	28
Nombre total de PEI			215
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		183
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		2
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		2

COMMUNE : HALLUIN

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	N° PLANCHE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
			Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
			Partielle	Totale		
Cité du	Vieux Moulin	3888		x		
Route de	Neuville	3888 - 4038 - 4039 - 4189		x		x
Sentier	Piéton de la Bellevue	3889	x			
Rue de la	Fontaine	3889	x			
Chemin de	Reckem	3890	x			
Chemin du	Pilori	3890	x			
Chemin du	Ham	4033		x		
Chemin d'	Accès Hammeau du Ham	4033		x		
Carrière des	Laitiers	4034		x		
Route de	Linselles	4034	x			
Carrière	Dervaux	4034 - 4035		x		
Chemin du	Bois du Duc	4039	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	123	0	123	COMMUNE :
PEI Privé	40	0	40	HAUBOURDIN
Nombre total de PEI			163	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		115	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		8	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

123

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		totale	partielle		
avenue	de lassus		x		x
sentier	de l'alumette		x		X
rue	de l'abreuvoir		x		
rue	de la blanchisserie	x			
rue	de la cantereine				x
rue	de la murisserie		x		
avenue	du comte d'hospel				x
cité	du bobn pecheur		x		
chemin	des vaches		x		x
chemin	d'ancoisne	x			
rue	saint nicolas		x		x
avenus	macchi				x
cité	bellevue		x		



COMMUNE : HEM

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	163	2	165
PEI Privé	23	1	24
Nombre total de PEI			189
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		150
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		10
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		1

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue	Boileau				X
Rue	Pasteur				X
Avenue	Paul Claudel				X
Rue de	Croix	x			
Rue de la	Tribonnerie	x			
Rue des	Trois Baudets	x			
Avenue du	Maréchal Foch				X
Rue de l'	Abbé Lemire				X
Place	Saint-Joseph				X
Allée des	Aubépines				X
Rue	Louis Braille				X

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	30	0	30	COMMUNE :
PEI Privé	4	1	5	HERLIES
Nombre total de PEI			35	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		30	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		0	
	débit inférieur à 30 m³/heure		0	
			30	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Total	Partielle		
chemin	de la CLINQUETERIE	x			
route	d'AUBERS (D41)		x		
accès par	route d'AUBERS	x			
chemin	des MOUSQUETAIRES		x		
route	de FROMELLE		x		
rue	du PILLY		x		
route	de l'AVENTURE		x		
rue	MADOUE	x			
accès par	rue du MOULIN		x		
rue	FORTE		x		
carrefour	des quatres CHEMINS	x			
rue	de la CROIX		x		
rue	de la MALADRERIE		x		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	41		41	COMMUNE : HOUPLIN ANCOISNE
PEI Privé	0	1	1	
Nombre total de PEI			42	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		32	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		9	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	
			41	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
domaine	mosaic			x	
rue	de la pouillerie	x		x	
rue	de la resistance	x			
rue	du bac	x			
rue	du bon blé			x	
rue	du premier mai			x	
rue	du vert bois			x	
chemin	des wedres			x	
rue	d'hem	x			
rue	georges lampin			x	
rue	marcel bertrand			x	
rue	max dormoy			x	
rue	pasteur			x	



COMMUNE : HOUPLINES

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	76	1	77
PEI Privé	28	1	29
Nombre total de PEI			106
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		73
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		3
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue	Camille Desmoulins	x			
Rue	Lutun	x			
Rue	Saint-Exupéry	x			
Rue du	Petit Prince	x			
Chemin de l'	Aventure	x			x
Rue	Brune	x			X
Chemin du	Pont Ballot				x
Chemin du	Pont Bouzet	x			X
Rue	Curie	x			
Chemin du	Pilori	X			
Chemin du	Grand Porte Egal		x		
Hameau de l'	Epinette	x			

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	26	0	26	COMMUNE : ILLIES
PEI Privé	2	1	3	
Nombre total de PEI			29	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		21	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		5	
	débit inférieur à 30 m³/heure		0	
			26	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Totale	Partielle		
chemin	dit Hameau de HALPEGARBE		x		
hameau	de l'AVENTURE		x		
chemin	de l'AVENTURE		x		
hameau	de Ligny le GRAND	x			
hameau	du HUS		x		x
chemin	de la BOUCHAINE (VC7)		x		x
hameau	de la MOTELETTE		x		
ferme	de l'ECUELLE		x		
accès par	rue du CIMETIRERE		x		
rue	du CALVAIRE		x		
rue	Maurice BOUCHERY		x		
chemin	vicinal ordinaire n°11 (VC11)	x			
chemin	vicinal ordinaire	x			

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	63	3	66	COMMUNE :
PEI Privé	14	0	14	LA BASSEE
Nombre total de PEI			80	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		54	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		9	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

63

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Parcielle		
route	d'estaires		x		x
chemin	du calvaire		x		x
chemin	vert		x		x
Hameau	de Beau - Puits				x
chemin	des trois maisons				x
rue	des trois maisons				x
rue	de l'yser				x
rue	Pierre et Marie CURIE		x		
rue	de MARQUILLIES		x		
accès par rue	Coron d'ILLIES		x		
rue	du Titan de Loos		x		
accès par	rue du Bois Saint-Maur		x		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	107	0	107
PEI Privé	18	4	22
Nombre total de PEI			129
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		99
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		6
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		0

JNE : LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue	Marguerite Yourcenar		x		
Rue	Claude Bernard	x			x
Rue des	Acquets		x		
Rue	Marle	x			x
Impasse des	Lilas	x			
Cité	Ramery	x			
Ruelle du	Champs de Mars	x			x
Route	Nationale	x			
Rue du	Cancun	x			
Rue du	Docteur Alexis Carrel	x			
Rue du	Maréchal de Lattre de Tassigny	x			
Rue du	Huit Mai 1945	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL		
PEI public	117	0	117	COMMUNE :	
PEI Privé	5	0	5	LA MADELEINE	
Nombre total de PEI			122	Nom vérificateur	état
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		111	lambert	terminé
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		6		
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0		

117

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Toatale	Partielle		
quai	du halage		x		
rue	du parc		x		
square	charles pastour				x
rue	ramand ostende		x		
rue	berthelot				x
rue	edouard lalo		x		
rue	jeanne d'arc				x
avenue	bernadette				x
cité	delerue		x		



COMMUNE : LAMBERSART

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	169	0	169
PEI Privé	16		16
Nombre total de PEI			185
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		162
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		5
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		1

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Hameau des	Muchaux	x			
Sentier des	Muchaux		x		
Chemin des	Muchaux	x			
Allée La	Fontaine	x			
Rue de	Verlinghem	x			
Rue	Simon Vollant			x	
Allée des	Ormes		x		
Rue	Gustave Charpentier	x			
Chemin Le	Bosquiel	x			
Rue	Maryse Bastié	x			
Rue du	Mont Garin	x			
Allée	des Ormes	x			

Rue	Alfred de Musset	x			
Rue	Edmond Rostand	x			
Allée du	Château Blanc	x			
Rue de l'	Abbé Lemire				
Avenue du	Huit Mai 1945	x			x
Rue	Robert Schuman				x
Rue	Jean Moulin				x
Rue	Spriet			x	
Avenue	Jacques Picavet			x	
Avenue du	Colonel Driant			x	
Avenue	Jean Rousseau	x			
Avenue	Marcel De Rycke	x			
Avenue du	Colysée				x



COMMUNE : LEERS

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	86	1	87
PEI Privé		3	3
Nombre total de PEI			90
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		85
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		1
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Maréchal Leclerc	x			
Rue du	Henri Deschamps	x			
Rue des	Cyprès		x		
Rue des	Merisiers		x		
Rue des	Ifs	x			
Allée des	Cèdres	x			
Rue	Jules Ferry		x		
Allées des	Pêcheurs		x		
Rue de	Wattrelos	x			
Chemin du	Trioux de Leers		x		
Rue	Franklin				x
Rue de la	Dédicace	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL		
PEI public	110	0	110	COMMUNE :	
PEI Privé	69	7	76	LESQUIN	
Nombre total de PEI			186	Nom vérificateur	état
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		85	lambert	terminé
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		18		
	débit inférieur à 30 m³/heure		7		

110

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Totale	Partielle		
voie	docteur schweitzer		x		x
rond point	de l'europe				x
allée	de l'innovation		x		
rue	de la croix bougart			x	x
rue	de la pissatière			x	
allée	de la minoterie				x
rue	du bois d'enchemont				x
rue	du château				x
boulevard	du bois d'enchemont				x
clos	du moulin		x		x
rue	des fermes				x
rue	des meuniers				x
impasse	des deux tilleus				x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	1036	0	1036	COMMUNE :
PEI Privé	172	4	176	
Nombre total de PEI			1212	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		993	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		35	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		8	

* PEI = Point d'Eau Incendie

1036

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
avenue	léon jouhaux		x		
rue	Victor Tilmant				x
rue	du jardin des plantes				x
Cité	Berthou				x
impasse	de l'observatoire				x
avenue	Butin			x	
quai	Géry Legrand			x	
avenue	Marx Dormoy			x	
rue	Réaumur			x	
maison	de retraite			x	
rue	Emile Vandenberghe				
boulevard	de la Moselle				x
rue	Abelard				x

rue	Gustave Nadaud			x	x
rue	Druelle				x
rue	des pensées				x
rue	des secouristes				x
rue	des Œillets				x
rue	des Pivoines				x
rue	des Roses				x
rue	des Myosotis			x	x
rue	des Jasmins				x
rue	du Muguet			x	
rue	des Glycines				x
rue	de Carvin				x
parvis	notre dame Pelle voisin				x
rue	Laplace				x
rue	Jeanne Godart				x
rue	René Lambert				x
rue	de Filbertville				x
voie	échelle toiture Eurallile	x		x	
rue	Michel Polonovski	x			
rue	Jacques Malbernat	x			
rue	du docteur Schweitzer	x			
rue	Pierre Swynghedaw		x		
rue	André Verhaeghe	x			
boulevard	du professeur Leclerc		x		
rue	Paul Nayrac		x		
rue	Emile Laine	x			
rue	Philippe Marache	x			

rue	Pierre Decoulx	x			
port	fluvial	x			
rue	Edith Piaf	x			
rue	de Bavai	x			
rue	Madeleine Reberieux	x			
rue	Marguerite Yourcenar	x			
rue	Olympes de Gougues	x			
rue	Camille Claudel	x			
allée	Georges Sand	x			
allée	Simone de Beauvoir	x			
rue	Rachel Lempereur	x			
rue	du cheminot Coquelin		x		
rue	Berthe Marisot	x			
voie	de la gare de triage	x			
rue	de la chaude rivière		x		
rue	Henri Dunant	x			
esplanade	du champs de Mars		x		
rue	de Cologne		x		
avenue	du parc monceau		x		
chemin	de Bargues		x		
rue	Froissart		x		
rue	Beaumarchais		x		
rue	des Doradiles		x		
rue	des coquelicots		x		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	86	0	86
PEI Privé		3	3
Nombre total de PEI			89
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		62
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		18
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		6
	débit inconnu		0

COMMUNE : LINSSELLES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin de la	Justice		x		
Ruelle	Beny	x			
Ruelle du	Clerc	x			x
Rue de	Bousbecque	x			x
Chemin des	Oblaers		x		
Route de la	Plaine du Nord		x		
Rue des	Wattines	x			
Chemin de la	Drève	x			
Chemin de la	Vigne	x			x
Pavé du	Stemberg	x			x
Rue du	Lion d'Or				x

Rue de l'	Abbé Lemire				x
Rue	Lamartine				x
Rue	Saint Vincent de Paul	x			x
Rue des	Frères Vanrullen				x
Rue	Alexandre Ribot				x
Impasse de la	Grange	x			x
Rue de l'	Abbé Guichard				x
Rue de	Tourcoing				x
Rue	Pierre et Marie Curie				x
Chemin des	Fermes Hauteville - Delcourt	x			
Rue des	Ecoles				x
Rue de la	Viscourt	x			
Chemin de	Meulestraete	x			
Chemin de la	Grange				
Chemin de la	Ferme du Cingle		x		
Chemin de la	Chapelle Sainte Barbe	x			x
Rue de l'	Yser	x		x	x
Rue de l'	Epi d'or	x			
Rue des	Frères Six				x
Rue de	Lille				x
Boulevard de	Verdun				x
Rue de la	Marne				x
Rue des	Frères Marescaux				x
Rue du	Coq Chantant	x		x	
Rue	Auguste Renoir			x	
Rue	Henri Matisse			x	
Rue de	Wambrechies	x		x	

Rue du	Maréchal Joffre	x		x	x
Rue	Castelnau				x
Rue de	Schietbahn				x
Rue	Henri Dunant				x
Rue	Jean Moulin			x	
Chemin des	Dames				x
Rue	Robert Schuman				x
Rue	Charles Nungesser				x
Rue de la	Vallée				x
Cité des	Jardins	x			x
Chemin du	Bois Blanc		x		
Chemin du	Coquelmonde	x			
Chemin de	Meulestraete	x			
Chemin de	Roncq		x		
Chemin de la	Vigne				x
Chemin des	Husserons				x
Chemin de la	Chapelle Bruno		x		
Allée	P.F Lepoutre	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	253	0	253
PEI Privé	69	5	74
Nombre total de PEI			327
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		229
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		19
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		5
	débit inconnu		0

COMMUNE : LOMME

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Grand But	x			
Rue de la	Clé des Champs	x			
Rue de	Madringham				x
Rue	Edgar Degas				x
Place	Karl Marx				x
Rue	Auguste Renoir				x
Rue de	Henri Toulouse Lautrec				x
Rue du	Clos du Moulin				x
Rue du	Flaquet				x
Rue	Maximilien de Robespierre				x

Rue	Jean Minet				x
Rue	François Joseph Deroullers				x
Rue	Antoine Joseph Lernould				x
Rue	François Joseph Nollet	x			x
Rue de la	Drève	x			x
Rue des	Villas				x
Chemin du	Baron	x			
Rue	Marcel Mayet	x			
Cour	Pottier				x
Rue des	Tulipiers	x			
Sentier de	Saint Martin	x			
Rue	Joseph Wambrouck	X			
Rue	Anne Delavaux				x
Rue	Albert Thomas		x		x
Cour	Godart	X			
Rue	Vincent Auriol	X			
Chemin de	Sequedin				x
Rue	Jean Perrin	X			
Rue	Jean Baptiste Dumas			x	



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	36	0	36
PEI Privé	3	0	3
Nombre total de PEI			39
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		23
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		12
	débit inférieur à 30 m³/heure		1
	débit inconnu		0

COMMUNE : LOMPRET

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Hameau du	Vert Touquet	x			
Allée du	Huit Mai 1945	x			
Allée du	Agnès de Mérode				x
Rue de l'	Eglise	x			x
Allée	Roland de Provins				x
Hameau de la	Commanderie				x
Allée du	Petit Trot				x
Allée du	Bertrand de Clairvaux				x
Allée du	Hugues de Champagne				x
Avenue des	Templiers				x
Place de la	Mairie				x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	152		152	COMMUNE :
PEI Privé	28	6	34	LOOS
Nombre total de PEI			186	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		142	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		7	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		3	

* PEI = Point d'Eau Incendie

152

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
rue	Georges Clémenceau				x
rue	Donat Agache				x
rue	Eugène Mathon				x
rue	Raymond Berr				x
Avenue	Kiener				x
rue	Diderot				x
rue	Dominique Ingres				x
rue	Camille Corot				x
rue	Paul Sezanne				x
rue	du Capitaine Michel			x	
Avenue	Kulmann	x			
Rue	Olympe de Gouge	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	94	0	94
PEI Privé	18	0	18
Nombre total de PEI			112
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		65
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		26
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		1

COMMUNE : LYS LEZ LANNOY

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Maréchal Joffre				x
Rue de la	Paix				x
Rue des	Déportés				x
Avenue du	Parc des Sports				x
Rue	Edouard Vaillant				x
Rue de la	Justice				x
Rue du	Vert Pré	x		x	x
Rangée	Leroy			x	x
Impasse	Fournier				x
Rue	Jouffroy				x
Rue	Emile Zola				x

Rue	Carnot				x
Rue	Elie Mercier				x
Rue	Jacques Brel				x
Allée	Mozart				x
Rue	Echevin				x
Rue	Galilée		x		
Rue	Franklin		x		x
Rue des	Camélias				x
Rue de	Lotte	x			x
Rue des	Capucines				x
Rue	Gambetta				x
Rue	Echevin Prolongée				x
Hameau des	Peupliers				x
Rue	Georges Brassens				x
Allées des	Archers	x			x
Rue	Jacques Prévert	x			x
Avenue du	Paul Bert	x			x
Rue du	Professeur Arnaud				x
Rue des	Ecoles	x			x
Rue du	Président Kennedy				x
Allée	Dubar				x
Rue des	Tourterelles	x			
Rue	Cavrois				x
Rue	Négrier				x
Rue	Léon Blum				x
Rue	Jouffroy	x			x
Rue	Anantole France				x

Rue de la	Gare				x
Rue	Faidherbe				x
Rue	Marceau				x
Rue	Gustave Nadaud				x
Rue	Arthur Bacro				x
Rue	Jean Moulin				x
Impasse	Jacquard		x		
Rangée	Delattre		x		
Rangée	Bruno		x		
Rue de	Mulhouse	x			
Rue	Rabelalis	x			
Rue	Félix Berthelot	x			
Allée de la	Chantraine				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	336	1	337
PEI Privé		3	3
Nombre total de PEI			340
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		281
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		44
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		7
	débit inconnu		4

COMMUNE : MARCQ EN BAROEUL

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin des	Coulons	x			x
Chemin de la	Sapinière	x			
Chemin de la	Beuvrecque	x		x	
Chemin de	Ghesles				x
Carrière	Dal		x		
Avenue du	Haumont		x		
Chemin des	Saules	x			
Rue	Georges Lambrecq	x			
Chemin des	Peupliers				x
Chemin	Poivre	x			
Chemin des	Saules		x	x	

Rue	Albert Bailly	x			
Rue de	Mouvoux				x
Avenue de la	Marne	x			x
Rue	Lyautey				x
Rue des	Bleuets				x
Allée des	Marguerites				x
Allée des	Pins		x		
Allée des	Chênes	x			
Allée des	Charmes	x			
Allée des	Platanes				x
Avenue du	Pensionnat				x
Chemin du	Collège				x
Rue du	Fort	x			
Allée du	Verger	x			
Rue d'	Artois				x
Rue du	Hainaut				x
Rue de	Picardie	x			x
Allée de la	Cense				x
Rue	Jean Racine				x
Rue	André Coisne				x
Avenue	Foch				x
Rue	Jules Watteux				x
Rue	Henri Robert Nou	x		x	
Domaine du	Château Rouge				x
Rue d'	Auvergne	x			x
Rue du	Commissaire Joubert	x			
Allée de l'	Hermitage du Quesne				x



COMMUNE : MARQUETTE LEZ LILLE

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	88	0	88
PEI Privé	34	6	40
Nombre total de PEI			128
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		79
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		8
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Ruelle	Duthoit				x
Rue de l'	Abbé Pierre				x
Rue du	Touquet	x			x
Rue	Maurice Ravel				x
Rue	Claude Debussy				x
Rue	Jules Massenet				x
Rue	Camille Saint-Saëns				x
Rue de	Wambrechies				x
Rue du	Docteur Guérin		x		x
Rue du	Docteur Flemig			x	x
Rue du	Docteur Calmette			x	x
Rue du	Docteur Roux			x	



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	23	0	23
PEI Privé	2	1	3
Nombre total de PEI			26
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		17
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		6
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0

23

COMMUNE :	
MARQUILLIES	
Nom vérificateur	état
L.DELBARRE	INI le 26/06/15

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	N° PLANCHE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
			ABS		DECI ≤ 30 m ³ /h	≤ DECI <
			Totale	Partielle		
accès	rue du FAULX	8032C2		x		
rue	du FAULX	8032C3		x		
accès	rue du FAULX	8033A2		x		
rue	du FAULX	8033A3/A4		x		
accès	rue de la ferme des MOTTES	8173A4	x			
chemin	du CHEMINET	8173B4	x			
rue	du MAISNIL	8173C4				x
rue	des ORMES	8174C2				x
route	de WILLY	8174A3/A4				x
allée	des CHARMES	8174B3				x
avenue	des PEUMPLIERS	8174B3				x
rue	du MAISNIL	8174A4/B4		x		x
rue	du Sentier NEUF	8175A1		x		
rue	des ORMES	8175A2/A3				x
rue	des 4 SAISONS	8175B2/C2		x		
rue	des JARDINS	8175A3/B3/B4				x
rue	Joliot CURIE	8175B4		x		
accès	rue de la place du CHÂTEAU	8175C4		x		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	102		102	COMMUNE :
PEI Privé	5		5	MONS EN BAROEUL
Nombre total de PEI			107	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		86	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		16	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

102

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		totale	partielle		
rue	pasteur				x
rue	Lelièvre victor				x
passage	Latéral				x
rue	Thiers				x
impasse	Hallez		x		x
rue	Delemer florimond				x
rue	Auvergne (d')				x
bld	Naépoléon 1er		x		
ave	Sangnier marc				x
rue	Pavillon Bon Air		x		
rue	Normandie (de)				x
allée	Parc (du)				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	108	0	108
PEI Privé	23	0	23
Nombre total de PEI			131
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		80
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		27
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

COMMUNE : MOUVAUX

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin de la	Ferme	x			x
Rue de	Tourcoing				x
Rue des	Coulons	x			
Allée des	Seringas				x
Allée	Jacques Brel	x			x
Rue	Lorthiois				x
Rue de la	Forgette				x
Rue	Van Gogh				x
Rue de	Verdun	x			x
Sentier des	Prieux				x
Rue de l'	Epinette				x

Allée	Iseult				x
Allée	Tristan				x
Rue de	Baisieux				x
Rue de la	Gaîté	x			x
Allée des	Tisserands				x
Allée des	Bégonias				x
Rue du	Huit Mai 1945				x
Rue de	Londres				x
Ru du	Onze Novembre 1918				x
Allée des	Capucines				x
Rue	Jean Jaurès				x
Impasse	Gouillard				x
Rue	Guy Moquet				x
Allée de la	Motte				x
Avenue	Winston Churchill				x
Allée des	Frênes				x
Avenue du	Maréchal Foch				x
Ruelle des	Sœurs				x
Rue	René Maessen				x
Rue du	Vert Pré				x
Avenue de la	Marne				x
Rue	Faidherbe				x
Impasse	Lagache				x
Rue	Vauban				x
Rue	Presbytère				x
Place du	Maréchal Leclercq				x
Rue	Saint Pierre				x

Rue	Joseph Hentges				x
Rue de	Turenne	x			
Rue	Pasteur	x			x
Rue	Basse	x			
Rue	Victor Hugo	x			
Clos	Saint Paul				x
Rue	Maxence Van Der Meersh	x			x
Rue	Suzanne Lannoy Blin	x			
Impasse	Mahieu				x
Rue du	Congo	x			x
Rue	Franklin Roosevelt				x
Rue	Ecoles				x
Cour	Halluin				x
Rue de	Bir Hakeim	x			
Boulevard de la	Marne	x			x
Rue du	Triez				x
Rue des	Duriez	x			x
Rue de la	Briqueterie	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	96	0	96
PEI Privé	18	0	18
Nombre total de PEI			114
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		67
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		26
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		3
	débit inconnu		0

COMMUNE : NEUVILLE EN FERRAIN

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin	Vert			x	x
Rue du	Dronckaert	x		x	x
Allée des	Flandres		x		
Clos du	Cap Vert	x		x	
Sentier	Vanheulle		x		
Rue du	Chemin Vert	x		x	x
Carrière du	Chasseur				x
Chemin de la	Clairière	x			x
Allée des	Sapins	x			
Alée	Henri Matisse		x		
Rue du	Maréchal Leclercq	x			

Sentier de la	Bienfaisance		x		
Allée	Louis Brutin	x			
Sentier du	Trietz des Prêtres		x		
Allées des	Serres	x			
Rue de	Reckem				x
Rue des	Philippaux				x
Rue de	Duremont				x
Sentier des	Deux Nations	x			
Rue du	Purgatoire	x			x
Rue de la	Forgette	x			x
Cité	Broux		x		
Rue du	Berquier	x		x	
Rue du	Berquier du 28 au 60		x		
Chemin	Vert du 102 au 112		x		
Rue du	Chemin Vert dit Chem Vandenpute				x
Rue	Jules Watteeuw				x
Rue	Jean Fiévet				x
Rue	Pasteur				x
Rue	Léon Gambetta				x
Allée	Antoine de Saint-Exupéry			x	
Square	Jean Moulin	x			
Rue	Ambroise Paré				x
Square du	Huit Mai	x			
Allée des	Mésanges				x
Allée de la	Perdrière				x
Allée des	Rossignols				x
Rue des	Marroniers				x

Rue du	Berquier du 28 au 60	x		x	
Rue du	Berquier 66 à 86				x
Rue des	Blés d'Or		x		
Allée des	Fèves		x		
Square des	Ormes		x		
Square des	Sarazins		x		
Résidence du	Château d'eau				x
Rue	Marc Sangnier				x
Sentier de la	Douane	x			
Rue	Aristide Briand		x		
Rue	Emile Zola	x			
Route de	Roncq				x
Allée	Gustave Eiffel				x
Rue du	Docteur Delegrange	x			x
Rue des	Tilleuls				x



COMMUNE : PERENCHIES

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	61	0	61
PEI Privé	6	2	8
Nombre total de PEI			69
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		53
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		6
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		1

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Fresnel	x			
Drève de	Verlinghem		x		
Chemin du	Bois du Cape		x		
Chemin de la	Vierge	x			
Rue de la	Prévoté	x			
Allée du	Bosquet			x	
Chemin de la	Coeuillerie	x			
Rue	Kuhlmann			x	
Chemin du	Moulin		x		
Rue des	Jardins				x
Rue	Parmentier				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	11	2	13	COMMUNE : PERONNE EN MELANTOIS
PEI Privé	0	0	0	
Nombre total de PEI			13	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		4	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		4	
	débit inférieur à 30 m³/heure		3	

11

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS				OBSERVATIONS
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h	
		Totale	Partielle			
rue	du Guez		X	X		citerne MEL indispo depuis 2008
rue	de Gamand		X			
rue	de la Chasse			x	x	
rue	de Péronne					
rue	de Templeuve		x		x	
rue	de Wattines				x	
rue	du Grand Jardin				x	
rue	de la Bourse				x	
rue	de la Mairie			x		
rue	du Château		x		x	
rue	du Marais			x	x	
rue	du pont K		x	x		citerne MEL indispo depuis 2008
rue	du Verger				x	
rue	bas Sainghin	x				
chemin	du bois			X		manque étiquette de rue



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	24	0	24
PEI Privé	2	1	3
Nombre total de PEI			27
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		24
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		0
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

COMMUNE : PREMESQUES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Grand Péril	x			
Rue du	Roger Lecerf	x			
Rue du	Gabriel Péri	x			
Rue de la	Bleue	x			x
Rue du	Retour	x			x
Rue de la	Coeuillerie	x			
Rue	Robert Shuman	x			
Allée	Pierre de Rosimbos	x			
Rue	Charles de Gaulle	x			
Allée de	Sénarmont	x			
Fort de	Sénarmont	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	103	1	104
PEI Privé	5	2	7
Nombre total de PEI			111
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		59
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		38
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		6
	débit inconnu		0

COMMUNE : QUESNOY SUR DEULE

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin des	Magretz	x			x
Chemin des	Patards	x		x	
Rue de	Comines	x		x	x
Chemin du	Pacau				x
Route	Comines	x			x
Rue de	Linselles	x			x
Rue d'	Ypres			x	x
Chemin du	Bas Chemin	x			x
Chemin du	Plat Parez	x			x
Chemin des	Trois Tilleuls				x

Chemin du	Loup	x		x	x
Chemin d'	Armentières			x	x
Chemin du	Cheminet	x		x	
Rue	Louis Braille				x
Rue du	Maréchal de Lattre de Tassigny				x
Allée de la	Rosebeck				x
Rue	Georges Clémenceau				x
Drève du	Grand Meurchin	x			
Rue du	Maréchal Foch	x			x
Allée des	Hérons				x
Chemin des	Broyaux	x			x
Chemin de la	Belle Promenade				x
Chemin des	Fisseaux	x			x
Chemin du	Château des Bois				x
Chemin de la	Bourloire		x		x
Chemin du	Robinet				x
Chemin du	Vestequin		x		
Chemin de la	Motelette	x		x	
Rue de la	Prévôté	x			x
Rue de la	Gare				x
Rue de la	Filature	x			
Chemin de	Verlinghem	x			x
Chemin du	Cœur Joyeux	x			x
Chemin de la	Bergerie	x			
Chemin des	Glatignies	x			x
Hameau du	Chien				x
Chemin des	Trois Fenêtres	x			x

Rue de	Lille	x			

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public			0	COMMUNE :
PEI Privé			0	RONCHIN
Nombre total de PEI			0	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure			
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure			
	débit inférieur à 30 m ³ /heure			

0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
passage	du centenaire				x
cit�	Delva				x
rue	de l'universit�				x
rue	de l'abbaye				x
rue	de l'abb� de l'�p�e				x
rue	de l'yser	x			
rue	de la comtesse de S�gur				x
r�sidence	bol d'air		x		
rue	du bel-air				x
rue	du midi				x
rue	des bleuets				x

rue	des fleurs				x
rue	des forsythias				x
avenue	des roses				x
rue	de Bouvines				x
rue	de Faches (Ronchin)				x
rue	de Seclin				x
chemin	d'Esquermes	x			x
rue	Charles Saint Venant				x
rue	Louis Braille			x	x
rue	Paul Eluard				x
rue	Pierre Mauroy	x			
rue	Pierre Mendes-France				x
rue	Robert Hanicotte				x
rue	Sadi Carnot				x
rue	Saint Sauveur	x			
rue	Victor Hugo				x
rue	Victor Schoelcher				x
rue	Vincent Auriol				x
passage	latéral				x
résidence	Anatole France				x
rue	Alfred de Musset				x
rue	Anatole France				x
rue	Corneille				x
rue	Jacques Brel			x	
rue	Jean Baptiste Lebas				x
rue	Jean Massieu				x
rue	Jules Fostier				x



COMMUNE : RONCQ

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	141	0	141
PEI Privé	21	0	21
Nombre total de PEI			162
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		126
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		13
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	N° PLANCHE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COUP		
			Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h
			Partielle	Totale	
Chemin	Départemental	4183-4332-4333		x	
Rue de	Bousebecque	4185	x		
Sentier du	Pellegrin	4186	x		
Allée	Paul Tanguy	4186	x		
Carrière	Madame Deflandre	4333-4334-4335	x		x
Rue	Pasteur	4333-4631	x		
Rue du	Président Allende	4335	x		
Allée du	Colombier	4336	x		
Sentier du	Vinage	4336	x		
Rue de la	Vieille Cour	4336-4485	x		
Rue	Joseph Hentges	4335-4336	x		
Cité	Catteau 115 et 129	4337	x		
Rue de la	Latte	4337	x		

Carrière	Delobel	4337	x		
Boulevard d'	Halluin	4337	x		
Rue	Pasteur	4631 - 4484			
Hameau du	Vinage	4484			
Avenue	Ponthieux	4484 - 4630	x		
Rue	Henry Barbusse	4486	x		
Allée	Romain Rolland	4487	x		
Clos des	Grives	4487	x		
Alée des	Ormes	4631	x		
Rue	Saint Roch	4631	x		
Alée de la	Prairie	4631			
Ruelle du	Four à Chaux	4631	x		
Rue du	Moulin	4632			
Allée des	Peupliers	4632	x		
Résidence les	Lauriers	4632			
Rue du	Dronckaert	4633-4776	x		
Sentier du	Casier	4633	x		
Rue de	Linselles	4775	x		
Rue de la	Montagne	4776			
Rue	Jules Watteuw	4776			
Rue du	Docteur Calmette	4776			
Rue	Paul Langevin	4776			
Résidence du	Brouteux	4776			
Allée des	Résédas	4776			
Domaine de la	Croix Blanche	4918-4919	x		
Domaine du	Boulois	4919	x		
Clos	Destombes	4919	x		

Rue de	Lille	4919	x		
Résidence du	Bois d'Achelles voie 211	4919-4920			x
Résidence du	Bois d'Achelles voie 214	4919			
Résidence du	Bois d'Achelles voie 21	4919			

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X



COMMUNE : ROUBAIX

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	626	0	626
PEI Privé	28	0	28
Nombre total de PEI			654
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		598
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		25
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		3
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Quai d'	Anvers	x			
Boulevard de la	Laine				x
Rue de	Cartigny	x			
Résidence	Vanoutryve	x			
Rue	Notre Dame des Victoires				x
Rue de	Choiseul				x
Rue	Foucalt				x
Rue	Boucicaut				x
Rue d'	Amsterdam				x
Rangée	Farvacque				x
Rue du	Boulevard				x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	41		41	COMMUNE : SAINGHIN EN MELANTOIS
PEI Privé	24	5	29	
Nombre total de PEI			70	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		7	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		28	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		6	

41

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		

Toute la commune est en DECI non satisfaisante, les seules PEI supérieur à 60m³/h sont sur le secteur du CRT

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	55	1	56	COMMUNE : SAINGHIN EN WEPPE
PEI Privé	1		1	
Nombre total de PEI			57	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		52	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		3	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure			

55

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
rue	GAMBETTA (ferme du COQUERREZ)		x		
chemin	des COMBLES		x		
rue	de VERDUN		x		
passage	de la CENSE		x		
rue	des ACACIAS		x		
rue	Waldeck ROUSSEAU		x		
rue	des Quatres BONNIERS		x		
rue	Anatole France				x
rue	du vert GAZON				x
rue	Jean JAURES (D41)				x
chemin	de HALAGE (parking+bâtiment)		x		
rue	Marcel SEMBAT	x			



COMMUNE : SAINT ANDRE LEZ LILLE

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	88	0	88
PEI Privé	11	1	12
Nombre total de PEI			100
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		84
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		3
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absente		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue du	Bois Saint-Jean				x
Rue des	Vertes Feuilles	x			
Parking	Halls de la Filature		x		
Stade	Jean Ketels	x			
Rue de la	Filature	x			
Rue du	Chemin de fer	x			
Rue	Brune	x		x	
Avenue du	Maréchal de Lattre de Tassigny				x
Avenue	Marcel Hénaux				x
Rue	Philippe de Girard				x
Rue	Philippe Cuvelier				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	22	0	22
PEI Privé	0	1	1
Nombre total de PEI			23
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		13
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		6
	débit inférieur à 30 m³/heure		3
	débit inconnu		0

COMMUNE : SAILLY LEZ LANNOY

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Rue de	Lannoy				x
Chemin du	Voisinage		x		
Rue de	Toufflers	x		x	
Rue	Verte	x			x
Chemin	Privé				x
Rue des	Trois Frères Lefebvre	x			x
Rue des	Tilleuls				x
Rue des	Ailnes				x
Rue de la	Mairie	x			
Chemin	Joveneaux				x
Avenue des	Saules				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	58	0	58	COMMUNE :
PEI Privé	22	1	23	SANTES
Nombre total de PEI			81	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		52	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		6	
	débit inférieur à 30 m³/heure		0	
			58	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Totale	Partielle		
route	D341		X		
chemin	des Longues Planques	X			
rue	Marx Dormoy		X		
rue	Jean Jaurès		X		
rue	de l'Epinette		X		
clos	des Aquarelles		X		
rue	Clémenceau		X		X
rue	de Wavrin		X		
chemin	de Neuville	X			
rue	Pierre Sémard		X		X
chemin	du Voitou		X		X
rue	Marguerite Leplat		X		X
rue	du Rosoir		X		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	180	1	181	COMMUNE :
PEI Privé	43	4	47	SECLIN
Nombre total de PEI			228	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		211	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		10	
	débit inférieur à 30 m³/heure		0	

221

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
rue	des martyes de la résistance				x
chemin	des postes				x
allée	des petits chalets				x
allée	des jardins				x
stade	Henri Jooris				x
avenue	de la république				x
avenue	du vieux moulin				x
rue	Jean Baptiste Lebas				x
avenue	du Président Allendé				x
rue	Paul Vaillant Couturier				x
	socotec industrie	x			
rue	Maurice Bouchery	x			
	banque populaire du Nord	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	44	0	44	COMMUNE :
PEI Privé	15	0	15	SEQUEDIN
Nombre total de PEI			59	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		39	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		4	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1	

44

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
abbaye	des Quarante selles		x		x
rue	du HEM				x
rue	des MESANGES				x
Chemin	du château de MISERE	x			
rue	Paul CEZANNE		x		
rue	Claude MONET		x		
rue	Gabriel FAURE		x		
rue	d'HALENNES PROLONGEE		x		
impasse	du docteur CALMETTE			x	
rue	du docteur CALMETTE		x	x	
rue	de la PEPINIERE				x
avenue	de VERDUN				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	43	1	44
PEI Privé	9	0	9
Nombre total de PEI			53
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		40
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		3
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		4
	débit inconnu		0

COMMUNE : TOUFFLERS

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue de	Roubaix	x			
Rue	Irénée Gallet	x			
Impasse	Jonville	x			
Rue de	Leers			x	
Rue des	Déportés	x			x
Sentier de l'	Afestingue				x
Rue du	Voisinage				x
Rue de la	Festingue				x
Rue du	Gros Tilleul				x
Rue de	Sailly	x		x	
Rue du	Château de Wasmes	x		x	



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	614	0	614
PEI Privé	35	0	35
Nombre total de PEI			649
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		571
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		40
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		1

COMMUNE : TOURCOING

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Rue	Albert Camus	x			
Rue	Paul Valéry	x			
Rue	Raymond Poincaré	x			
Allée	Jean Baptiste Castel				x
Rue	Eric de Bisschop	x			
Rue	Gustave Charpentier	x			
Rue de	Châteaudun	x			
Rue	Léon Jouhaux	x			
Rue de	Reckem				x
Rue du	Roitelet	x			
Rue de l'	Yser	x			x

Rue de l'	Ermitage Prolongée	x			
Rue de l'	Ermitage	x			
Allée	Paul Claudel	x			
Rue	Robert Schuman	x			
Allée	Charles Quint				
Rue	Roger de Bousbecque				x
Rue de	Linselles	x			
Rue du	Général Marchand	x			
Place du	Père-de-Foucauld	x			
Rue du	Docteur Defossez	x			
Rue	Dupleix	x			
Rue	Victor Capart	x			
Allée du	Docteur Monnier				x
Rue de la	Malcense	x			
Rue	Alfred Desplanques	x			
Rue de la	Croix Blanche	x			
Cité des	Jardins				x
Rue	Georges Bizet				x
Rue	Edouard Lalo				x
Rue	Frédéric Chopin				x
Rue du	Chêne Houpline	x			
Rue	Colbert				x
Rue	Lamartine	x			
Cité	Sereine	x			
Rue	Paul Verschave	x			
Rue de	Laon	x			
Rue	Mirabeau	x			

Rue d'	Angers	x			
Voie	53 (Rés, Bois d'Achelles)	x			
Allée des	Capucines				x
Rue du	Clinquet				x
Rue du	Beau Séjour				x
Rue	Jean Macé				x
Avenue	Louis Braille	x			
Rue de	Fives	x			
Rue de	Bavai	x			
Chaussée	Watt	x			
Rue du	Général Souham				x
Allée	Geneviève Antonioz de Gaulle	x			
Rue	Alexandre Dumas	x			
Promenade	Bougainville	x			
Rue de la	Fère	x			
Rue de	Baisieux				x
Rue	Michel Raillard	x			
Quai de	Marseille				x
Rue de	Bazeilles	x			x
Impasse	Mazamet	x			x
Quai de	Bordeaux	x			
Rue des	Quais	x			
Pass.	Piét.Berges du Canal				x
Quai du	Halot				x
Résidence Le	Parc				x
Rue de	Seclin	x			
Rue d'	Orchies	x,			

Rangée	Delcroix	x			
Avenue de la	Marne				x
Allée des	Confiseurs	x			x
	Les Jardins Vauban				x
Impasse	Six				x
Rue des	Bonnets				x
Allée des	Façonniers				x
Allée des	Imprimeurs				x
Impasse	Wagnon				x



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	18	1	19	COMMUNE :
PEI Privé	6	0	6	TRESSIN
Nombre total de PEI			25	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m³/heure		17	
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		1	
	débit inférieur à 30 m³/heure		0	

18

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
rue	Moulin (du)	X			
rue	Rosa Parks	X			
rue	Louis Desrumeaux	X			
rue	Albert Carette	X			
rue	Emile Zola				X
rue	Mont Berbu	x			
rue	Gressart (du)	x			
rue	Bois (du)	x			
rue	Tuquet (du)	x			
rue	Verget (du)	x			
clos	Verget (du)	x			

Citerne Propriétaire LMCU indispo depuis aout 2007

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	22	0	22	COMMUNE : VENDEVILLE
PEI Privé	3	1	4	
Nombre total de PEI			26	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		20	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		2	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	
			22	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
rue	des chanterelles				x
rue	de Fâches				x
rue	des acacias				x
rue	de Seclin (+ gîtes ruraux)	x			
rue	d'Avelin	x			
rue	du fort	x			
rue	de la pissatière (+ baobus)	x		x	



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	41	0	41
PEI Privé	5	2	7
Nombre total de PEI			48
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		31
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		10
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0
	débit inconnu		0

COMMUNE : VERLINGHEM

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin de	Sainghin	x			x
Rue de	Messine	x			x
Chemin de la	Tuilerie	x			x
Chemin du	Touquet des Kiens		x		
Chemin de	Quesnoy	x			x
Rue de	Wambrechies	x			x
Chemin du	Maze	x			x
Chemin de la	Grande Champreuille	x			x
Chemin du	Bois Parquet	x			x
Chemin de la	Petite Champreuille	x			x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	511	0	511	COMMUNE :
PEI Privé	213	6	219	VILLENEUVE D'ASCQ
Nombre total de PEI			730	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		480	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		25	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		6	

* PEI = Point d'Eau Incendie

511

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		totale	partielle		
allée	du recensement	x			
sentier	béghin		x		
résidence	de l'Orée du Sart		x		
avenue	de l'avenir				
rue	de l'abbé lemire		x		x
allée	de la colline		x		
allée	de la ferme		x		
allée	de la tonnelle				
chemin	de la bascule				x
chemin	de la ferme roch	x			
chemin	de la ferme lenglet		x	x	
rue	de la cense				

rue	de la chesnaie		x		
rue	de la fontaine gillot				
rue	de la recreation				
allée	su socque	x			
rue	du carroussel		x		
rue	du chemin vert				x
rue	du croquet				x
rue	du hainaut				
rue	du onze novembre 1918		x		x
rue	du président Paul doumer			x	
sentier	du cœur joyeux		x		
impasse	du cœur joyeux		x		
chemin	du bois	x			
chemin	du bois du club hippique	x			
chemin	du club hippique	x			
chemin	du château d'eau				
chemin	du dispensaire		x		x
chemin	du grand marais		x		
parvis	du professeur gallibard				
allée	des brouillards		x		
allée	des chardonnerets		x		
allée	des cinq bonniers		x		
allée	des coquelicots				
allée	des primeurs	x			
avenue	des hesperides			x	
allée	des pres		x		
chemin	des camarades		x		

chemin	des chaumieres		x		
chemin	des marronniers		x		
rue	des marchennelles		x		
allée	de turenne		x		
rue	de lannoy		x		
route	de sainghin		x		
rue	d'hem				x
Chemin	d'Exploitation Ferme Roch	x			
résidence	Albert Camus				x
résidence	Evariste Galois			x	x
rue	la fontaine				x
rue	mangin		x		x
rue	marcel bouderiez				x
rue	papin		x		
rue	thiers		x		
rue	edouard lalo				x
rue	beethoven				x
rue	faidherbe		x		x
rue	hoche		x		x
rue	jules boucly		x		
rue	kleber				x
rue	massena		x		
rue	maurice ravel		x		x
rue	parmentier				x
rue	saint gobain		x		
rue	yves decugis				x
chemin	rouge de fontaine				x

rue	albert samain				x
rue	alfred de musset		x		
rue	auguste lerouge				x
rue	colbert		x		x
place	rouge				x
domaine	du conte de montalembert	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	105	2	107
PEI Privé	14	3	17
Nombre total de PEI			124
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		86
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		17
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		0

COMMUNE : WAMBRECHIES

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Petit Chemin de la	Vigne		x		
Chemin des	Trois Tilleuls	x			x
Chemin des	Trois Fétus	x			
Chemin du	Château du Bois	x			
Route de	Comines	x			x
Chemin du	Chêneau		x		
Chemin de la	Forte Cour		x		x
Route de	Linselles	x			x
Chemin de la	Balle	x			x
Chemin du	Bas Plat	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	10	0	10
PEI Privé	1	4	5
Nombre total de PEI			15
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		1
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		8
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1
	débit inconnu		0

COMMUNE : WARNETON

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin du	Rivage	x		x	
Route d'	Armentières	x			x
Chemin du	Fond de l'eau	x			x
Route de	Quesnoy	x			x
Route de	Deulemont	x			x
Chemin	Vert				x
Chemin de la	Fouine	x			x
Chemin du	Fouano				x
Chemin des	Villetes	x			x

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	139	0	139
PEI Privé	47	4	51
Nombre total de PEI			190
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m³/heure		120
	débit entre 30 et - de 60 m³/heure		15
	débit inférieur à 30 m³/heure		4
	débit inconnu		0

COMMUNE : WASQUEHAL

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m³/h	30m³/h ≤ DECI < 60m³/h
		Partielle	Totale		
Chemin du	Verseau		x		
Domaine du	Martinet				x
Avenue du	Maréchal Lyautey	x			x
Avenue de la	Marne	x			x
Allée	Veronèse	x			
Rue du	Triez	x			x
Rue	Christophe Colomb				x
Rue	Jean Jaurès	x			
Rue	Louise Michel				x
Cité de l'	Union				x
Rue	Voltaire				x

Cité de l'	Avenir	x			SDIS59 2015
Rue	Camille Desmoulins				x
Chemin de	Halage				x
Quai des	Canotiers				x
Rue	Turgot				x
Allée des	Tilleuls				x
Square	Albert Camus				x
Rue	Denis Papin				x
Avenue	Jean Paul Sartre				x
Rue	Jules Hayart			x	
Rue	Rémy Cogghe			x	
Rue	Raoul Follereau			x	
Rue de	Marcq-en-Baroeul			x	
Sentier du	Laurier	x		x	
Rue de l'	Egalité			x	
Rue	Gustave Dubled			x	
Rue de l'	Yser	x			
Chemin des	Buisses	x			
Rue	Delerue	x			x
Rue de la	Paix		x		
Rue du	Onze Novembre 1918				x
Impasse	Petit Ménage				x
Cité	Girolou				x
Rue	Claude Hugue				x
Rue	Henri Jovenaux	x			x
Rue des	Quatre Ormeaux				x
Rue du	Maréchal Leclerc	x			

Avenue	Charles Lepers	x			SDIS59 2015
Rue	Victor Delourme	x			
Rue	Léon Jouhaux	x			
Hameau des	Clairières	x			



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	120	0	120	COMMUNE :
PEI Privé	18	0	18	WATTIGNIES
Nombre total de PEI			138	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		100	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		20	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		0	

120

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
clos	Clémenceau		x		
rue	Pasteur	x			x
rue	de la Marne				x
rue	Lépine				x
rue	du Chevalier de la Barre				x
rue	Emile Dubois				x
impasse	du Chevalier de la Barre				x
rue	du Cardinal Decourtray				x
allée	des Eglantines	x			
rue	de la bruyère cendrée	x			
allée	de l'anémone		x		
rue	de la bruyère cendrée	x			

square	Berry				x
rue	Saint Exupéry				x
rue	Danton		x		
chemin	du marais				x
rue	Sadi Carnot	x			
rue	Jacquet	x			
allée	Gérard Philippe	x			
D	145 d				
résidence	Charles Guillain	x			
rue	Philippe Kessel	x			
rue	Roger Salengro				x
rue	Jean Rostand				x
rue	Albert Crépin				x
rue	de Reims	x			
rue	du seigneur de Lannoy	x			
rue	le notre	x			
rue	du maréchal Boufflers		x		
allée	de l'orangerie	x			
allée	des wattines		x		
allée	louis le Vau		x		
rue	de Sully		x		
rue	du Général de Gaulle				
rue	de Verdun				x
rue	Vauban				x
rue	du bois Leprêtre				x
rue	Jacquet	x			



COMMUNE : WATTRELOS

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, réserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	307	1	308
PEI Privé	49	3	52
Nombre total de PEI			360
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		271
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		33
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		1

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Carrière	Delva				x
Carrière	Bonte	x			x
Rue des	Trois Pierres	x			
Carrière	Rasson	x			
Rue des	Lilas	x			
Rue des	Piats	x			
Carrière	Cocheteux	x			
Rangée	Meurisse	x			
Rue	Louis Aragon	x			
Rue	Emile Dubocage				x
Rue du	Mont à Leux				x

Rue du	Damier				x
Square	Montesquieu				x
Rue de	Boulogne	x			
Rue	Jean Giraudoux	x			
Sentier du	Winhoutte		x		
Rangée	Brelle	x			
Allée	Léonard de Vinci				x
Rue	Nungesser et Coli				x
Rue	Velasquez				x
Rue	Marcel Vanestander				x
Rue du	Président Georges Pompidou				x
Rue	Alfred Delecourt	x			x
Rue des	Ecoles				x
Rue	Therin				x
Square	Beethoven	x			
Rue	Berlioz	x			
Square	Massenet	x			x
Rue	Gabriel Faure				x
Rue	Lamartine	x			
Carrière	Grimonprez	x			
Rue la	Fontaine	x			
Rue	Jacques de Vaucanson	x			
Sentier de la	Clef des Champs	x			
Sentier	Duquesnoy	x			
Rangée	Desmettre	x			
Sentier	Hellin	x			
Sentier	Delbart	x			

Rangée	Fauvarque	x			
Carrière	André	x			
Rue	Jules Guesde	x			
Allée	Lucie Aubrac	x			
Rangée	Narcisse				x
Rue d'	Estaimpuis		x		
Sentier	Gauquier				x
Square	Calmette	x			
Rue d'	Oran				x
Rue	Watteau	x			x
Cité	Florin				x
Rue	Guy Môquet	x			
Rue du	Sergent Paul Lefebvre	x			
Rue du	Petit Tournai	x			
Rue	Copernic				x
Rue	Bernard Palissy	x			
Cité du	Laboureur	x			
Rue de l'	Hippodrome	x			
Ruelle	Jonville	x			
Rue de la	Gare	x			
Rue des	Basanos	x			
Rue de	Kothen	x			
Rue de	Guarda	x			
Rue	Jean Jacques Rousseau	x			
Rue	Henri Lefèbvre	x			
Suqare des	Platanes				x
Rangée	Perdue				x

Carrière	Delmarre	x			
Carrière	Briet				x
Hameau du	Malgré Tout		x		
Rue de la	Martelotte	x			x
Sentier de la	Martelotte	x			x
Rue du	Nouveau Monde	x			x
Rue du	Commandant Bossu				x
Rue	Louise de Bettignies				x
Rue	Faidherbe				x
Square	Léon Marlot				x
Cour d'	Hulst				x
Square	Laboureur				x
Rue	Condorcet				x
Rue du	Vélodrome				x
Impasse	Cochin			x	
Rue	Jean Bart				x
Rue de	Lisieux				x
Rue	Maurice Dewaele				x
Square	Louis Blain				x
Impasse	Couteau Allard				x
Rue	Couteau				x
Cour d'	Verstraete				x
Rue du	Commerce				x
Rue de	Stalingrad				x
Rue	Stephenson				x
Impasse	Monet				x
Allée	Edouard Gruszczinski				x

Rue des	Bons Enfants				x
Rue du	Laboureur				x
Rue	Charles Quint				x
Cour d'	Nuttin				x
Rangée	Vandenhende				x
Boulevard	Pierre Mendès-France	x			
Cour d'	Mulliez				x
Impasse	Leclercq-Dupire				x
Maison	Rousseau				x
Rue	Stephenson			x	x
Rue	Beck Prolongée		x		
Rangée de l'	Enfer	x			
Rue	Boris Vian	x			
Rue	Leuridan-Noclain	x			
Carrière	Vanderzype		x		
Rangée	Boudry	x			
Hameau du	Paradis	x			
Rue du	Plouys				x
Rue du	Nouveau Riche				x
Chemin	Rural				x
Chemin de la	Bourde				x
Rue	Albert Premier		x		
Rue	Berthelot	x			
Rue	Henri Descamps		x		

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	80	1	81	COMMUNE :
PEI Privé	10	0	10	WAVRIN
Nombre total de PEI			91	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		74	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		3	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		3	
			80	

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
Rue	de Lille (D62)		X	X	
Chemin	du Riez Charlot		X	X	
Rue	Anatole France (D241)		X		
Chemin	de la Chambrière	X			
Chemin	du Général Koenig		X	X	
Château	de la Vallée	X			
Rue	des Bois (résidence les colchiques)		X		
Rue	Sadi Carnot		X		X
Rue	Georges Clémenceau		X		
Rue	Maréchal Joffre		X		
Chemin	de Santes	X			
Chemin	de Halage		X		



P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL
PEI public	61	0	61
PEI Privé	9	1	10
Nombre total de PEI			71
Total des hydrants publics	débit sup ou égal à 60 m ³ /heure		54
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		5
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		2
	débit inconnu		0

COMMUNE : WEERVICQ SUD

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I POUR LES RISQUES COURANTS			
		Absence		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Partielle	Totale		
Chemin des	Vaches	x			
Impasse	Louis Braille	x			
Chemin des	Garennnes				x
Allée du	Coteau				x
Chemin du	Château	x			x
Allée des	Perce-Neige	x			x
Avenue	Pasteur	x			
Rue de	Linselles	x			
Gravier du	Robinet	x			x
Allée des	Jacinthes				x
Allée des	Primevères	x			

Chemin des	Gueux	x			SDIS59 2015
Chemin	Vert	x			
Chemin de la	Justice	x			

P.E.I	hydrants (poteau bouche et prise accessoire)	autres types (citerne, reserve et points d'aspiration etc)	TOTAL	
PEI public	40	1	41	COMMUNE :
PEI Privé	0	2	2	WILLEMS
Nombre total de PEI			43	
Total des hydrants publics	débit sup ou égale à 60 m ³ /heure		34	
	débit entre 30 et - de 60 m ³ /heure		5	
	débit inférieur à 30 m ³ /heure		1	

* PEI = Point d'Eau Incendie

40

TYPE DE VOIE ET ARTICLE	NOM DE VOIE	SITUATION D.E.C.I RISQUES COURANTS			
		ABSENCE de DECI		DECI ≤ 30 m ³ /h	30m ³ /h ≤ DECI < 60m ³ /h
		Totale	Partielle		
VOIE D'ACCES	LA VERTE RUE	X	X		
CHAUSSE	DE VERDUN			X	
RUE	D'HEM				X
RUE	D'HEM				X
CHEMIN	DES MEUNIERES		X		
CHEMIN	DES MEUNIERES				X
RUE	LOUIS CLERMONT		X		X
CHEMIN	DE GARDE		X		
RUE	DES POILUS		X		
ALLEE	DU TRIO				X
STADE	LEO LAGRANGE		X		
PETIT CHEMIN	DU BON CONSEIL		X		

