



PLU AUBIGNY-AU-BAC

SDIS du Nord - 14 Décembre 2015

1:5 000

0 100 200 Mètres

SDIS du Nord - 14 Décembre 2015

Etales

- Secteur primaire
- Industries
- Stockage
- Stockage extérieur
- Services
- Activités mélangées
- Habitations

Edifices bâtis

- Hors habitations
- Habitations

Points d'eau

- Bouches
- Prises accessoires
- Poteaux de 100
- Poteaux de 150

DECI : débits sous 1 bar

- 80 Débit de 0 à 29 m3 par heure
- 100 Débit de 30 à 59 m3 par heure
- 120 Débit de 60 à 119 m3 par heure
- 150 Débit de 120 et 179 m3 par heure
- 180 Débit supérieur ou égal à 180 m3 par heure
- DECI insuffisante
- DECI inexistante

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Reservoirs, citernes, points, zones, puits, puisards d'aspiration

14016-14017-14107-14188

14185

14190

14192

14193

14194

14359-14360-14534-14535

14361-14362-14536-14537

14363-14364-14538-14539

14365-14366-14540-14541

14367