



### PLU DOUAI NORD

SDIS NORD  
Service d'Information et de Prévention  
Incendie et Sécurité

SDIS du Nord - 20 juillet 2015

1:6 500  
0 100 200 Mètres

Etats

- Secteur Industries
- Stockage
- Stockage extérieur
- Services
- Activités mixées
- Habitations

Edifices bâtis

- Hors Habitations
- Habitations

Points d'eau

- Bouches
- Prises accessoires
- Poteaux de 100
- Poteaux de 150

DECI: débits sous 1 bar

- 80 Débit de 0 à 29 m<sup>3</sup> par heure
- 100 Débit de 30 à 59 m<sup>3</sup> par heure
- 120 Débit de 60 à 119 m<sup>3</sup> par heure
- 140 Débit de 120 et 179 m<sup>3</sup> par heure
- 160 Débit supérieur ou égal à 180 m<sup>3</sup> par heure
- 180 Débit inconnu

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

- 15 Réserve, cisternes, points, zones, puits, puisards d'aspiration
- 16 DECI insuffisante
- 17 DECI inexistante