

Courrier arrivé SUCT	
Le	22 SEP. 2016
ADS	
GVD	
AST	0
Secrétariat	
Nathalie	
Le Directeur,	
Chief du Corps Départemental,	
Pour suite	0
Pour information	
Visa	



4 SUCT
DTDC
LIF

Le Directeur,
Chief du Corps Départemental,

Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer
62 Boulevard de Belfort
CS 900 7
59042 LILLE Cedex

Service prévision du Groupement 5/FD/CD n°15434
Affaire suivie par : Adjudant chef Claude DUFOUR
☎ : 03.27.08.61.19
Fax : 03.27.94.44.79

Lille, le **12 SEP. 2016**

OBJET : ARRET PROJET PLU (WALINCOURT SELVIGNY)

Par courrier du 11 août 2016, Monsieur le Maire de la commune de WALINCOURT SELVIGNY m'a fait parvenir le dossier relatif à l'arrêt projet du PLU, sous format informatique.

L'examen des documents fournis appelle les observations suivantes :

Depuis l'envoi de notre courrier (Service Prévision du Groupement 5/FD/CD n°4354) du 23 mars 2016, établi lors de la phase de porter à connaissance, la situation a évolué dans les domaines suivants :

La Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) de la commune présente une anomalie supplémentaire :

Un hydrant, situé 2 ter rue de Sorval, dont le débit sous une pression de 1 bar est de 58 m³ /h, vient s'ajouter à la liste des 26 hydrants cités dans le Porter à connaissance du mois de mars 2016.

Je précise aussi que certaines habitations se trouvent toujours à plus de 200 mètres de Points d'Eau Incendie, dans les secteurs suivants :

Rue du tour des fermes, rue du chemin vert et au niveau des fermes du château de Sorval, Brittner et EARL de la Briqueterie.

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Directeur du Groupement Prévision,

Lieutenant-colonel Laurent MAILLARD
Am.

Copie à :

- Monsieur le Chef de Groupement 5
- CIS WALINCOURT SELVIGNY