



PLU Fromelles

SDIS Nord
0 100 200 Mètres

SDIS du Nord - Janvier 2019

Etares

- Secteur primaire
- Industries
- Stockage
- Stockage extérieur
- Services
- Activités mélangées
- Habitations

Edifices bâtis

- Hors habitations
- Habitations

Points d'eau

- Prises non conformes
- Bouches
- Prises accessoires
- Poteaux de 100
- Poteaux de 150

DEC1: débits sous 1 bar

- 80 Débit de 0 à 29 m³ par heure
- 100 Débit de 30 à 59 m³ par heure
- 120 Débit de 60 à 119 m³ par heure
- 150 Débit de 120 et 179 m³ par heure
- 180 Débit supérieur ou égal à 180 m³ par heure
- 100 Débit inconnu

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Réserves, citernes, points, zones, puits, puisards d'aspiration, mares

DEFENSE INCENDIE INSUFFISANTE

DEFENSE INCENDIE A ETUDIER