



DEFENSE INCENDIE INSUFFISANTE

DEFENSE INCENDIE A ETUDIER

PLU Aubers

SDIS NORD
SDIS du Nord - Janvier 2019

0 100 200 Mètres

Etats

Secteur primaire	Industries	Stockage	Stockage extérieur	Services	Activités mélangées	Habitations
------------------	------------	----------	--------------------	----------	---------------------	-------------

Edifices bâtis

Hors Habitations

Points d'eau

Prises non conformes
DECI: débits sous 1 bar

Bouches

Prises accessoires

Poteaux de 100

Poteaux de 150

80	Débit de 0 à 29 m ³ par heure
100	Débit de 30 à 59 m ³ par heure
120	Débit de 60 à 119 m ³ par heure
150	Débit de 120 et 179 m ³ par heure
180	Débit supérieur ou égal à 180 m ³ par heure
190	Débit inconnu

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Réserves, citernes, points, zones, puits, puisards, d'aspiration, mares