


PLU Béthencourt



SDIS du Nord - Juin 2018

- Etares**
- Secteur primaire
 - Industries
 - Stockage
 - Stockage extérieur
 - Services
 - Activités mélangées
 - Habitations
- Edifices bâtis**
- Hors Habitations
 - Habitations
- Points d'eau**
- Bouches
 - Prises accessoires
 - Poteaux de 100
 - Poteaux de 150
- DECI : débits sous 1 bar
- 00 Débit de 0 à 29 m³ par heure
 - 100 Débit de 30 à 59 m³ par heure
 - 200 Débit de 60 à 119 m³ par heure
 - 300 Débit de 120 et 179 m³ par heure
 - 400 Débit supérieur ou égal à 180 m³ par heure
 - 000 Débit inconnu
- Au centre des symboles : diamètres de canalisation
- Reserves, citernes, points, zones, puits, puisards d'aspiration

