



### PLU Ligny-en-Cambrésis

SDIS du Nord - Septembre 2018

0 100 200 Mètres

W N E

SDIS du Nord  
Service Aménagement et Urbanisme

SDIS du Nord - Septembre 2018

	Industries		Stockage		Stockage extérieur		Services		Activités mélangées		Habitations
--	------------	--	----------	--	--------------------	--	----------	--	---------------------	--	-------------

**Edifices bâtis**

Hors Habitations

**Points d'eau**

Bouches Prises accessoires Poteaux de 100 Poteaux de 150

DECI : débits sous 1 bar

	Débit de 0 à 29 m <sup>3</sup> par heure		DECI à étudier
	Débit de 30 à 59 m <sup>3</sup> par heure		DECI insuffisante
	Débit de 60 à 119 m <sup>3</sup> par heure		
	Débit de 120 et 179 m <sup>3</sup> par heure		
	Débit supérieur ou égal à 180 m <sup>3</sup> par heure		
	Débit inconnu		

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Réserves, citernes, points, puits, puits d'agrégation