



09 AOUT 2019

ARRIVÉE DDTM/DTT

19 AOUT 2019

PIPELINE PETROLIER DE VALENCIENNES (PPV)  
22B ROUTE DE DEMIGNY, CHAMPFORGEUIL  
CS 30081  
71103 CHALON-SUR-SAONE CEDEX  
TÉL. : 03 85 42 13 00 – FAX : 03 85 42 13 05

**DDTM DU NORD**  
**Instruction des ADS**  
**8, rue de Belle Vue**  
**CS 90007**  
**59042 LILLE CEDEX**

Nos réf SYP/NEB  
PPV/CL/0618-19

Affaire suivie par M.BEARD

Tél 03.85.42.13.01

Danielle

Mail sbear@trapil.com

A l'attention de Mme TOURBIER

Champforgeuil, le - 8 AOUT 2019

**Objet : Construction d'une centrale photovoltaïque au sol**

Avis sur PC 059 589 19 C0002 –

PC 059 288 19 E 0004 - PC 059 179 19 C0003 – Complément d'informations

Ligne : **PIPELINE PETROLIER DE VALENCIENNES (PPV)**

Communes : **DOUCHY LES MINES – HAULCHIN - THIA NT (59)**

Dossier : **10265/CA**

Madame,

Nous accusons réception des compléments d'information suite à notre avis du 26 juin 2019 sur les permis de construire sous rubrique, concernant le projet présenté par la société TOTAL SOLAR, sur les communes de DOUCHY LES MINES, HAULCHIN et THIA NT.

Depuis la réponse du 10 juillet 2019 de la société TOTAL SOLAR relative à notre avis du 26 juin 2019, celle-ci s'est rapprochée de TRAPIL et la synthèse des échanges a fait l'objet du courrier de TOTAL SOLAR du 16 juillet 2019 en pièce jointe.

Nous n'avons pas de remarques complémentaires concernant ce courrier, cependant nous avons précisé par mail à la société TOTAL SOLAR concernant le paragraphe « Maintien d'une distance minimale de 10 m de la canalisation » qui fait référence à 2 canalisations (PPV3 et PPV4) que le pipeline PPV est constitué d'une seule et unique canalisation découpée en 4 tronçons (PPV1, PPV2, PPV3, PPV4) dans le cadre de son étude de dangers.

.../...

Les caractéristiques de ces tronçons étant différentes, leurs zones d'effets (communiquées dans notre courrier PPV/CL/0512-19 du 26/ juin 2019) le sont également. L'emprise du projet se situe sur les zones d'effets du tronçon PPV3 (canalisation enterrée) et du tronçon PPV4 (canalisation aérienne); ce dernier correspondant à la sortie de terre de la canalisation PPV (partie aérienne) dans l'enceinte du dépôt.

Les divers intervenants doivent se conformer aux dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'Environnement), et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 m de part et d'autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l'adresse internet suivante est obligatoire :

<http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr>

**Le porteur de projet ayant bien pris en considération nos remarques, nous émettons un avis favorable au projet.**

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée.



**J.J. REISSIER**

**Chef du Réseau du Pipeline Pétrolier de Valenciennes,**

PJ :

Courrier « Compléments de réponse à l'avis remis par la société TRAPIL » en date du 26 juin 2019 et ses annexes

Copies :

DREAL NORD PAS DE CALAIS

TRAPIL/DRPO

TRAPIL/SERVICE JURIDIQUE (M.COLIN-COLLET / Mme FRANCOISE)

TRAPIL/ODC/Région Nord