

ARE Nord-Pas-de-Calais

CAMVS

1 PLACE DU PAVILLON

BP 50234

59603 MAUBEUGE CEDEX

Téléphone : 09 69 32 18 39

Télécopie : 03 21 46 37 77

Courriel : [are-nordpasdecalsais@enedis.fr](mailto:are-nordpasdecalsais@enedis.fr)

Interlocuteur : KULAM Odilon

Objet : Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme

Villeneuve d'Ascq, le 16/10/2017

20.10.2017 \* 15692  
Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PA05922517K0002 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

Adresse :	RD 649 ZA DE LA MARLIERE 59750 FEIGNIES
Référence cadastrale :	Section BD , Parcelle n° VOIR CERFA
Nom du demandeur :	SAINT HUILE BENJAMIN

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. L'autorisation d'urbanisme concernant un lotissement, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement globale du projet de 3254 kVA (11 lots à 250kVA + 14 lots à 36kVA).

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, une contribution financière<sup>1</sup> est due par la CCU à Enedis, hors exception. Le montant de cette contribution, transmis en annexe, est réalisé selon le barème en vigueur.

Cette réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme et est susceptible d'être revue :

- en fonction des actualisations des prix des raccordements,
- en cas de non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires.
- si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par Enedis pour instruire la présente autorisation d'urbanisme, et si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme.

**Nous vous demandons d'indiquer sur l'autorisation d'urbanisme que cette opération nécessite la création de plusieurs postes de distribution publique sur le terrain d'assiette de l'opération (à la charge du pétitionnaire). Le maître d'ouvrage de l'opération devra se rapprocher d'ENEDIS afin de déterminer l'emplacement de ces postes de transformation.**

**Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 3254 kVA. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle indiquée ci-dessus, une éventuelle contribution financière pour des travaux supplémentaires de raccordement pourrait être à la charge de la CCU (ou de l'EPCI).**

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Jean-Pierre SCHULZ

RESPONSABLE AREMA-BT

PJ : Plan du réseau public de distribution d'électricité indiquant les travaux d'extension nécessaires

<sup>1</sup> Cette contribution financière est prévue à l'article L342-11 du code de l'énergie