



PLU Saint-Souplet

SDIS NORD
Service départemental d'incendie et de secours

SDIS du Nord - Janvier 2019

0 100 200 Mètres

Etats

- Secteur primaire
- Industries
- Stockage
- Services
- Activités mélangées
- Habitations

Edifices bâtis

- Hors Habitations
- Habitations

Points d'eau

- Bouches
- Prises accessoires
- Poteaux de 100
- Poteaux de 150

Prises non conformes

DECI : débits sous 1 bar

- 00 Débit de 0 à 29 m³ par heure
- 100 Débit de 30 à 59 m³ par heure
- 200 Débit de 60 à 119 m³ par heure
- 300 Débit de 120 et 179 m³ par heure
- 400 Débit supérieur ou égal à 180 m³ par heure
- 500 Débit inconnu

DECI à étudier (orange)

DECI insuffisante (rouge)

Au centre des symboles : diamètres de canalisation

Réserves, citernes, points, zones, puits, puisards d'aspiration, mares