



Le Directeur,  
Chef du Corps Départemental,

**Monsieur le Maire**  
Hôtel de Ville  
Place Paul ELUARD

MAIRIE DE DOUCHY LES MINES  
SERVICE TECHNIQUE - URBANISME

59282 DOUCHY LES MINES

Références : G4/PREVISION/OD/JLS n° 015.168

Affaire suivie par : Adjudant-Chef Jean Luc SOUFFLET

☎ : 03.27.09.94.58

① : 06.72.94.79.43

Email : jeanluc.soufflet@sdis59.fr

RECEPTION COURRIERS

MAIRIE DE DOUCHY-LES-MINES  
08 JAN. 2021  
RECEPTION COURRIERS

le 04 JAN. 2021

**OBJET :** Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie (PEI)

**PJ :** Rapport de reconnaissance opérationnelle n°65 du CIS DOUCHY LES MINES

Conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), le SDIS a effectué la reconnaissance opérationnelle n° 65 consistant exclusivement à contrôler l'existence, l'accessibilité, la signalisation et le fonctionnement des PEI.

Je vous prie de trouver ci-joint le rapport consécutif à ces visites faisant état, notamment, des éléments suivants :

- Nombre de Point(s) d'Eau Incendie vérifié(s) : 2 dont indisponible(s) : 0
- Nombre de Point(s) d'Eau dont le débit est inférieur à 30m³/h sous 1 bar : 0

Il appartient au service public de DECI ou au propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Concernant les changements de disponibilité des PEI, le service public de DECI ou le propriétaire doit informer sans délai le Centre de Traitement de l'Alerte de « Villeneuve d'Ascq 03.28.34.80.99 (fax), cta.vill@sdis59.fr » ou de « Le Quesnoy 03.27.20.80.99 (fax), cta.lequesnoy@sdis59.fr ».

Le service Prévision du Groupement Territorial n°4 reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour le Directeur Départemental et par délégation,  
Le Chef du Groupement Prévision,

  
Lieutenant-colonel Benoit MARTIN

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord  
18 rue de Pas – CS 20068  
59028 LILLE CEDEX

# **Rapport de reconnaissance opérationnelle N° 65 effectué par**

**le CIS DOUCHY LES MINES**

**PEI N° CID01**

**C.V.E INCINERATEUR DE DECHETS**

- POTEAU D'INCENDIE DE 100
- Adresse : 7 RUE DE LOURCHES
- Commune de DOUCHY LES MINES

**Contrôlé le : 09/10/2020**

**État : DISPONIBLE**

**Débit : 82 m3/h sous 1 bar**

**Anomalies :**

- Les demi raccords poteau ne sont pas dirigés côté chaussée
- Prévoir le contrôle technique en 2021

**PEI N° CID02**

**C.V.E INCINERATEUR DE DECHETS**

- CITERNE HORS SOL

**AVEC DISPOSITIF FIXE D'ASPIRATION**

- Adresse : 7 RUE DE LOURCHES
- Commune de DOUCHY LES MINES

**Contrôlé le : 09/10/2020**

**État : DISPONIBLE**

**Capacité : 240 m3**

**Anomalies :**