


Porte 1: 4x5m =20m²
2: 1x2m = 2m²
3: 3x3.5m =10.5m²

 Désenfumage 2%

		A	B	C	D	E	F	G	H
Canton		395	1207	1230	1182	1577	1228	1212	1221
Surface SUI		7.9	24.14	24.6	23.64	31.54	24.56	24.24	24.42
SUI désenfumage 2x3m	4.080	1.936	5.917	6.029	5.794	7.730	6.020	5.941	5.985
Nombre d'exutoire		2	6	7	6	8	7	6	6
1 appareil/250m2	250	1.58	4.828	4.92	4.728	6.308	4.912	4.848	4.884
		2	5	5	5	7	5	5	5

SIAVED
Rue de Lourche
Douchy les Mines

Centre de tri de collectes sélectives
Rue de Lourche
59282 Douchy les Mines

21.48 - Pièces complémentaires
Calcul désenfumage
PC - Indice F - 22/09/2021

PERRISSIN & SAILLY
ARCHITECTES
90 rue de la République - 59500 DOUAL
Tél : 03 27 22 21 27 - (F) 03 27 96 01 01
Email : perrissin@s2p-archi.com
RCS ROUEN 352 436 451 000 23